

PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE 1 & 2 VANTAUX

Fourniture et mise en œuvre d'une porte automatique coulissante vitrée en aluminium à 1 ou 2 vantaux de type ALUPROTEC SVF. L'ensemble sera de degré (pare-flamme E / coupe-feu EI)heure.

Constitution : Les éléments d'ossature ALUPROTEC seront en profilés d'alliage aluminium, à rupture de ponts thermiques, avec remplissage composite. Leur épaisseur sera de 85 ou 97mm. L'assemblage sera effectué par sertissage collage.

Configuration de pose : Pose en applique sur voiles béton ou cloisons légères renforcées.

Remplissages :

E30 : Simple vitrage de type « PYROBELITE 10 ou 9EG » de AGC de qualité intérieure ou extérieure

EI30 : Simple vitrage de type « PYROBEL 16 » de AGC de qualité intérieure

EI60 : Simple vitrage de type « PYROBEL 25 » de AGC de qualité intérieure

E30 : Double vitrage de type « PYROBELITE 10 ou 9EG » de AGC de qualité extérieure

EI30 : Double vitrage de type « PYROBEL 16 » de AGC de qualité extérieure

EI60 : Double Vitrage de type « PYROBEL 25 » de AGC de qualité extérieure

Possibilité de vitrage extra-clair dans tous les degrés feu.

La pose d'un film décoratif sur tout ou partie du vitrage est possible s'il est installé coté feu.

Un remplissage opaque pourra être réalisé, sans toutefois dépasser une surface de 1m². Ce remplissage sera de type tôle 2 faces aluminium mais pourra également être équipé d'un vitrage emmaillé, miroir....

Equipements :

- Automate IMOTION 2401 Fire de chez LACROIX.
- Panneau de commande avec 5 modes d'opération
- 2 détections de présences, type rideau de sécurité positive

Dimensions :

Largeur de passage libre : mm

Hauteur de passage libre : mm

Finition : aluminium (anodisé / thermolaqué teinte Ral ou spéciale / Alu brossé).

Procès-Verbaux :

Les essais de la gamme ALUPROTEC ont été réalisés dans le laboratoire agréé EFECTIS, et sont validés par des procès-verbaux et extensions diverses, suivant les normes EN 1364-1, EN 1634-1 et EN 13 501-2.

La gamme ALUPROTEC est complétée par des procès-verbaux DAS (Dispositif Actionné de Sécurité) suivant la norme NFS 61-937 ainsi que par le marque NF obligatoire dans certains cas.

Options :

- Le domaine de validité des procès-verbaux autorise les différentes configurations d'implantation de la porte automatique coulissante (avec parties latérales fixes).

PORTE AUTOMATIQUE COULISSANTE 1 & 2 VANTAUX

